

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
www.publiclibrary.gov.bd
স্মারক-৪৩, ২৬.০০০০.০০৬.৩৮.০০৯.১৯-১৫২২

তারিখ- ০৩/০৯/২০২০খ্রি।

পরিদর্শন প্রতিবেদন

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীন শাখা সরকারি গণগ্রন্থাগার, আরমানিটোলা, ঢাকা ০৩/০৯/২০২০ তারিখে নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, ঢাকা এর উপ-পরিচালক জনাব হরেন্দ্রনাথ বসু, মেইনটেইন্যান্স সুপারভাইজার জনাব মোঃ মাকসুদুর রহমান, শাখা সরকারি গণগ্রন্থাগার আরমানিটোলা এর সহকারী লাইব্রেরিয়ান মিসেস শামসুমাহার, জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান জনাব মামুনুর রশিদ, ফরাস জনাব ইসমাইল ফরিদ উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমান করোনা ভাইরাসের কারনে পাঠকসেবা বন্ধ আছে বিধায় কোন পাঠক উপস্থিত ছিলেন না। বুক সেলফে বইগুলো সুন্দরভাবে সাজানো দেখা গেল। বুকসেলফ এবং আসবাবপত্রগুলো অনেক পুরাতন। বিশেষ করে লাইব্রেরি ভবনটি(১তলা ভবনটি) অধিক পুরাতন। শোনা যায় ভবনটি পঞ্চাশ এর দশকে নির্মিত। লাইব্রেরি ভবনটি ১৫ ইঞ্জিনিয়ারিং দেয়ালের উপরে ১তলা পাকা ভবন। ছাঁদের বিভিন্ন অংশে পানি চুয়ে লাইব্রেরি ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গত ০১/০৯/২০২০ তারিখে লাইব্রেরি বিভিন্ন অংশে অর্থাৎ ছাঁদের বিভিন্ন অংশে ৫/৬ জায়গায় পলেস্টার খুলে পরছে মর্মে দেখা গেল। যা জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন। লাইব্রেরি বাট্টারী ওয়াল দ্বারা সুরক্ষিত দেখা গেল।

সুপারিশ

- ১। পুরাতন ভবনের ছাদে যাতে পানি জমতে না পারে সে বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মেইনটেইন্যান্স সুপারভাইজারকে বলা গেল।
- ২। লাইব্রেরির ভিতরে পলেস্টার খুলে পরা অংশে জরুরি ভিত্তিতে মেরামতের জন্য মেইনটেইন্যান্স সুপারভাইজারকে বলা গেল।
- ৩। পলেস্টার মেরামত করা পর্যন্ত সহকারী লাইব্রেরিয়ান/ জুনিয়র লাইব্রেরিয়ানকে নিরাপদ স্থানে বসার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

১৫/৯/২০
(এ জে এম আব্দুল্লাহেল বাকী)
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
উন্নয়ন ও আইসিটি

বিতরণঃ

- ১। মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা।
- ২। জনাব হরেন্দ্রনাথ বসু, উপ-পরিচালক, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, শাহবাগ, ঢাকা।
- ৩। মোঃ মাকসুদুর রহমান, মেইনটেইন্যান্স সুপারভাইজার, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা।
- ৪। সহকারী লাইব্রেরিয়ান, শাখা গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, আরমানিটোলা, ঢাকা।
- ৫। অফিস কপি।